

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«11» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. М. Приймаченка 85 мкр. 3
(найменування об'єкта)

«11» 08 2026 р.

Бригада у складі Мустірон В.М.; Коляк А.А.;
Семетко М.О.; Ішовський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Приймаченка 85 мкр. 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 60 м., Ø 40 - 20 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоян: Ø 40 - 26 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім (куркові): Ø 40 - 8 м.

муртові з'єднання: Ø 40 - 8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; сильна мильна

на прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; контактний: Ø 40 - 4 м.

муртові: Ø 40 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виправно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод. ст., t=5 хв., ΔP=10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не можна перевірити акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигероденко А.К.
(прізвище, ініціали)

Мустіков В.М.
(прізвище, ініціали)

Косов А.А.
(прізвище, ініціали)

Винюк М.О.
(прізвище, ініціали)

Головний Т.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відомості Сиромовичев

Сиромовичев
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Сиромовичев

Сиромовичев Т.В.

М-р

Тигероденко А.К.