

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«19» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Волинська
вул. П. Кормеякова 11
(найменування об'єкта)

«19» 08 2026 р.

Бригада у складі Асисов ОЮ, Реековський ВІ,
Дзюбенко Т.Т, Саагун ВВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. П. Кормеякова 11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø89-40м Ø80-120м
Ø32-25м, Ø25-20м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-7м, Ø20-35м
Ø25-200м (середній)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

урам Ø32-1м, Ø20-2м, Ø15-1м
муфта Ø32-1м, Ø20-2м, Ø15-1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіма виявлені

- ліквідація виявлених витоків газу:

урам Ø20-1м, 1/2 Ø20-1м,
муфта Ø20-5м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в.ст. др. (0,001 в.ст.) t=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. сформовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: підприємство газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Рудіачь О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Александров О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильович В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дзюбенко Ю.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Соловйов В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вірний Вірний

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ем. інш.

Москаленко Р.В.