

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 19 » 08 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київська
вул. П. Коракелюка 18
(найменування об'єкта)

« 19 » 08 20 26 р.

Бригада у складі Мусікан ВМ, Романчук О.Ф.,
Мур'єнко ОВ, Соколенко БВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. П. Коракелюка 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 89 - 40 м, Ø 50 - 60 м,
Ø 32 - 10 м, Ø 25 - 20 м, Ø 20 - 8 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 25 - 32 м (співвідношення)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

всередині Ø 32 - 2 м, Ø 25 - 4 м, Ø 20 - 6 м, Ø 15 - 1 м
всередині Ø 32 - 2 м, Ø 25 - 4 м, Ø 20 - 6 м, Ø 15 - 1 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всередині, всередині

- ліквідація виявлених витоків газу: всередині Ø 80 - 1 м, Ø 32 - 1 м, Ø 25 - 2 м,
Ø 20 - 2 м, Ø 12 - 1 м, Ø 50 - 1 м, Ø 32 - 2 м, Ø 25 - 1 м,
Ø 20 - 2 м

121

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
не у робочому стані
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ардвисруновано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: перевірено газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родік ОФ
(прізвище, ініціали)

Мусакан ВМ
(прізвище, ініціали)

Родік ОФ
(прізвище, ініціали)

Мусакан ВМ
(прізвище, ініціали)

Родік ОФ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису відповідного

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. инж. Москаленко В