

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«19» 2026 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

бульвар Корсакова 20

(найменування об'єкта)

«19» 2026 р.

Бригада у складі

Іванчук В.А., Курцов В.В.,  
Мартинчук В.В., Семенов М.О.,  
Соловйов В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

бульвар Корсакова 20

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø50-180, Ø40-81, Ø32-430,  
Ø25-320

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-180 (середній)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

урам - Ø25-180

середній Ø25-180

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; урам, середній, середній

- ліквідація виявлених витоків газу; урам Ø50-180, середній Ø25-400, урам Ø25-180

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$ ,  $t = 10 \text{ сек}$  в.ст.,  $t = 5 \text{ сек}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушення герметичності  
герметичності всіх двох вентилів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родік ОВ  
(прізвище, ініціали)  
Василь ВВ  
(прізвище, ініціали)  
Кернов АВ  
(прізвище, ініціали)  
Лесовий АВ  
(прізвище, ініціали)  
Семішов МО  
(прізвище, ініціали)  
Соловйов АВ  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису вирішувача

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. чл. 1.

Масленко Р.В.