

«18» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Виноградів

(найменування об'єкта)

«18» 08 2026 р.

Бригада у складі Авсієв О.О., Веселовський В.І.
Дюдашкін В.Т., Діброва С.К.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø20-5м, Ø40-63м, Ø20-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-25мØ20-150м (шпалери)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø20-11мм, Ø25-1ммшпарт Ø20-11мм, Ø15-1мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; кран Ø20-11мм, Ø25-1мм, шпарт Ø20-11мм, Ø15-1мм
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø20-11мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм. Вет. P=100 мм. Вет. t=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протаснуто

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необслуговування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко О.В.
(прізвище, ініціали)

Александров О.В.
(прізвище, ініціали)

Васильченко В.В.
(прізвище, ініціали)

Джуринський В.В.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису відповідника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Ш. Мокшанцев Р.В.