

« 4 » 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. П.Тегенел №

(найменування об'єкта)

« 4 » 07 2026 р.

Бригада у складі Іванчук В.А.; Дробенко Ю.Т.;
Діброва С.А.; Даренко В.О.; Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. П.Тегенел №

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф89-4м; ф76-10м; ф57-15м; ф25-2м;
ф20-5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф25-3м; ф20-4м. Стойки: ф20-100м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): ф20-6м; ф25-1м.
Муфтові з'єднання: ф20-6м; ф25-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильона емульсія та прилад Sewerin

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф20-3м; Кран: ф20-2м;
Муфта: ф20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Подіємо тиском P=20 мм. вод. ст. + бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Порушення газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мурко В.В.

(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпис Бід підпис

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. ін.

Р.В. Косамен

ст. ін.

В.В. Тербо