

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 4 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. П. Тішків 15

(найменування об'єкта)

« 4 » 08 2026 р.

Бригада у складі

Веселовський В.І., Іванчук,
Доценко В.О., Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. П. Тішків 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВООГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 40-4\text{м}$; $\phi 25-30\text{м}$; $\phi 20-10\text{м}$.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі обводи $\phi 20-1\text{м}$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) $\phi 15-9\text{мм}$; $\phi 20-1\text{мм}$; $\phi 20-1\text{мм}$ (кульбовий)
Муфтові з'єднання: $\phi 15-9\text{мм}$; $\phi 20-2\text{мм}$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильною емульсією та приладом "Sewerin"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: $\phi 15-4\text{мм}$;
Контргайка: $\phi 15-2\text{мм}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: заробування газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.Т.
(прізвище, ініціали)
Жанчук В.А.
(прізвище, ініціали)
Даченко В.О.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сараско М. В. будинок № 10
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.ін. Р.В. Москаленко
а-р В.В. Гурбо