

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«03» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. П. Тичини 5
(найменування об'єкта)

«__» ____ 20__ р.

Бригада у складі Алексеев І.Ю; Веселовський В.І;
Зюбенко Ю.Т; Дмитрієв М.В; Кошчун В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. П. Тичини 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76 - 40м, Ø32 - 4м, Ø25 - 6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 32м, Ø25 - 8м.

Стояки: Ø25 - 370м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробкові): Ø32 - 4шт, Ø25 - 1шт.

лифтові з'єднання: Ø32 - 4шт, Ø25 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Викопані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крахи (пробкові): Ø32 - 2шт, Ø25 - 6шт
контрайми: Ø32 - 1шт, Ø25 - 5шт, муфта: Ø25 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм. вод. ст., t=5аб., dP=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гігієнічний Н.К.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Дубченко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Димитрієв М.В.
(прізвище, ініціали)

Ковалук В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відомостями

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.П.

Р.В. Косамен

М.Р.

В.С. Гігієнічний