



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Віжиче вул. П. Тичини 8
(найменування об'єкта)

«03» 08 2026 р.

Бригада у складі Семіхон М.О.; Гавриш Т.В.;
Веселовський В.І.; Мокуч В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиче вул. П. Тичини 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-18м, Ø32-8м, Ø25-10м,
Ø20-6м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-7м, Стойки: Ø20-10м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø20-7м, (кубові): Ø25-7м.
муртові з'єднання: Ø25-7м, Ø20-7м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

та прилад "ВітхБАЗ"

- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø20-3м.
муртові: Ø20-7м, муртові: Ø20-7м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
P=500 мм. вод.ст., t=5хв, ΔP=20 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВВГО

Члени бригади

Підгородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Саленко М.О.
(прізвище, ініціали)

Лавковий Т.В.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Львівська В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису без довіреності

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.І.

Р.В. Миславський

и.р.

А.С. Підгородський