

«17» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. П. Саксаганського 11
(найменування об'єкта)

«17» 08 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю., Веселовський В.П.,
Дмитрієнко М.В., Власюк О.Ф., Муртинан В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. П. Саксаганського 11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф89-9м, ф76-38м, ф57-11м, ф32-5м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-4м, ф25-20м, ф20-12м.

Стожки: ф25-60м, ф20-80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-4м, ф25-4м, ф20-8м.

Муфтові з'єднання: ф32-4м, ф25-4м, ф20-8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією

та прилад "Severin"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф32-3м,
Комфракта: ф32-1м, ф25-2м, ф20-2м
Муфта: ф20-1м, ф25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Наділено тиску dr=20 мм. вод. ст. 7-5ав
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чуїко В.В.</u>	<u>(підпис)</u>
(прізвище, ініціали)	
<u>Алексеев О.Ю.</u>	<u>(підпис)</u>
(прізвище, ініціали)	
<u>Заселовський В.Т.</u>	<u>(підпис)</u>
(прізвище, ініціали)	
<u>Дмитрієнко М.В.</u>	<u>(підпис)</u>
(прізвище, ініціали)	
<u>Влашус О.Р.</u>	<u>(підпис)</u>
(прізвище, ініціали)	
<u>Мустікан В.М.</u>	<u>(підпис)</u>
(прізвище, ініціали)	
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від турису ввірмовише

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. інж.

Москаленко Р.В.

(підпис)