

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 17 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. П. Світу 15
(найменування об'єкта)

« 17 » 08 2026 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Доценко В.О.;
Матвіїчук А.В.; Мухометов О.В.; Кугерков А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. П. Світу 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25-63м.; ф20-27м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф20-3м. Купові: ф25-1м.; ф20-2м.
Муртові: з'єднання: ф20-5м.; ф25-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: та прилад, Sewerin
Кран: ф25-1м.; Купові: ф20-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. контрастувало

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рядування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїков В.В.
(прізвище, ініціали)

Дюрова С.А.
(прізвище, ініціали)

Даченко В.О.
(прізвище, ініціали)

Матвієнко А.В.
(прізвище, ініціали)

Муркентук О.В.
(прізвище, ініціали)

Куреров А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір нарішеу віршовишеа

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Еш. шш.

Москашєв Р.В.

[Підпис]