



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
« 17 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ф/б
м. Вінниця буд. П. Світлу 7
(найменування об'єкта)

« 17 » 08 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Веселовський В.І.,
Димітрієнко М.В., Романчук О.Р., Ільовський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буд. П. Світлу 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25-20м; ф20-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф20-4м; Муфтові з'єднання: ф20-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія

та прилад Sewerin

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф20-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чурико В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Веселовський В.Г.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Яновський Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис]

(прізвище, ініціали)

Ст. м.м.

(підпис)

Моканчук Р.В.