

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«14» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікниче вул. Тривоздальна 146
(найменування об'єкта)

«14» 08 2026 р.

Бригада у складі Мустілон В.М.; Сешенко М.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікниче вул. Тривоздальна 146
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - бм, Ø 25 - чм, Ø 20 - шм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окраси вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

окраси (пробкові): Ø 25 - бм, Ø 20 - бм. (кумові): Ø 20 - бм.
шурфові з'єднання: Ø 25 - бм, Ø 20 - 3 бм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильне емульсія

та прилад "VibekAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; окраси (пробкові): Ø 20 - бм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастиля та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Діг робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григоруканський А.С.
(прізвище, ініціали)

Мустіков В.М.
(прізвище, ініціали)

Саленко М.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису віршованого

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інж.

Мокшанцев Р.В.

[підпис]