

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 14 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митовий Будинок
м. Вінниця вул. Приватна 42
(найменування об'єкта)

« 14 » 08 2026 р.

Бригада у складі Косачук В.А.; Кучеров А.В.;
Митовий А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Приватна 42
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76 - 4м., Ø50 - 3м., Ø25 - 3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Спож.: Ø25 - 30м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крюки (пробкові): Ø25 - 4м. (шпатель): Ø20 - 1м.
шпатель з'єднання: Ø25 - 4м., Ø20 - 1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крюки (пробкові): Ø25 - 2м.
шпатель: Ø25 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P=500$ мм. в.ст., $t=5$ сев., $\Delta P=10$ мм. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Гончак В.А.
(прізвище, ініціали)

Курцов Р.В.
(прізвище, ініціали)

Мельничук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт м.п.с.у Вірновий

(прізвище, ініціали)

(підпис)

см. м.п.

Москаленко Р.В.