

« 7 » 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. С. Макейіна 8

(найменування об'єкта)

« 7 » 08 2026 р.

Бригада у складі

Міценко В.О., Іванчук В.А.,
Дзюбенко Ю.Т., Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. С. Макейіна 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф40-1т; ф32-6м; ф25-6м; ф20-9м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі об'єкти

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (об'єкти): ф50-1м; Пробкові: ф40-1м; ф25-1м; ф20-2м.
Муфтові з'єднання: ф40-1м; ф25-1м; ф20-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильова емульсія та прилад "Sewerin"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф40-1м; ф20-1м; Констрайта: ф25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктувало

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Цуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Лущенко В.О.
(прізвище, ініціали)
Львівський В.А.
(прізвище, ініціали)
Дробенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа В.В. Підпис В.В. Підпис
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.І.Н. Р.В. Кошарний
м-р. В.В. Ірван