

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«06» 08 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Вінниця вул. Сильовського 138В
(найменування об'єкта)

«06» 08 20 26 р.

Бригада у складі Доценко В.О. ; Пончик В.А.
Кучеров А.В. ; Метвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Сильовського 138В

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100 - 32м. ; Ø89 - 12м. ; Ø76 - 10м.
Ø50 - 8м. ; Ø32 - 32м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(тож: Ø32 - 220м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім (об'єктів): Ø32 - 8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

те прилад "VibroGAS" мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм вод.ст., t=5хв., ΔP=10 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородючий А.С.
(прізвище, ініціали)

Додарко В.О.
(прізвище, ініціали)

Коваленко В.Н.
(прізвище, ініціали)

Кучерук А.В.
(прізвище, ініціали)

Мельничук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Відомості
(прізвище, ініціали) (підпис)

сі. оп. Р.В. Мельничук
м-р А.С. Підгородючий