

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«06» 08 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митковий, Бурдиков
м. Вілхусе пров. Пастовий 40
(найменування об'єкта)

«06» 08 2026 р.

Бригада у складі Селехов М.О.; Ішовський Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вілхусе пров. Пастовий 40

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-26м, Ø 25-24м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 25-24м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø 25-4шт.

муфтові з'єднання: Ø 25-4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильке вузьке

та прилад "Vibe BAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø 25-2шт.
муфтові: Ø 25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод.ст., t=5хв., Δр=10 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородючий А.С.
(прізвище, ініціали)

Самежко М.О.
(прізвище, ініціали)

Любовий Т.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда М.В. Біда М.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.М. Р.В. Косаченко

м.р. А.С. Підгородючий