

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«18» 08 / 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО пр. вул. Корабельна
пр. вул. Корабельна 10
«18» 08 / 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Селемзон М.О.
Лавровський Т.В., Сапожук В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті пр. вул. Корабельна 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø40-4м
Ø32-20м
Ø10-60м (сховище)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

урам Ø32-1мм Ø10-4мм
муров Ø32-1мм Ø10-4мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; всіх газопроводів;

- ліквідація виявлених витоків газу; урам Ø32-1мм,
Ø10-2мм, 1/2 Ø10-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
 - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вироблено
 - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вироблено
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р-500 мм в см, 2 кг в см в см, t-500
 - дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
 - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вироблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вироблено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родівець ОВ
 (прізвище, ініціали)
Семсаков МО
 (прізвище, ініціали)
Львівський ТВ
 (прізвище, ініціали)
Семанук ВВ
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Вір турис
 (прізвище, ініціали)
 е.м. и.м.

Вірвиченя
 (підпис)
 Москаленко Р.В.