



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«21» 08 2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ташеви, вул. М. Грушевського 35^а

(найменування об'єкта)

«21» 08 2026р.

Бригада у складі смосарі: Жижирін І.В. Дощенко В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Ташеви, вул. М. Грушевського, 35^а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д ф 50-148м, ф 40-36,7м, ф 32-133м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 25-32,3м індивідуальні вводи.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф 50-2шт. ф 40-1шт. ф 25-1шт. ф 20-5шт.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран - 23шт. к/г - 2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Бережливо тиском повітря Р=500 мм. вод. ст. Бажливо тиску відсутнє.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заарбодати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимощук Н.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Донець В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Амшрич Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) (підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відповіли св.