



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Талесин, вул. Соборна, 61

(найменування об'єкта)

«28» 08 2026 р.

Бригада у складі стюсари: Нимирін Т.В. Дошеч В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Талесин, вул. Соборна, 61

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-г  $\phi$  50-14м,  $\phi$  32-13,5м  $\phi$  25-12м  $\phi$  20-10м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi$  32-10,8м  $\phi$  25-7,5м  $\phi$  20-5м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  $\phi$  20-85  
1-г  $\phi$  25-47м  $\phi$  20-205м кран  $\phi$  50-10мт.  $\phi$  32-2мт.  $\phi$  25-1мт  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; к/г- Заст. кран - 14мт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря Р=500 мм. вод. ст. надлишк тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зодарбудати 1-9

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Григорук Н.М.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Мисерін І.В.  
(прізвище, ініціали)

Донцов В.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відповіли.