



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсін, вул. Соборна, 63

(найменування об'єкта)

« 11 » 09 2026 р.

Бригада у складі слюсарі: Демчук В. В. Люберенчук В. І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсін, вул. Соборна, 63

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-г ф 50 - 10 м. ф 32 - 7,5 м. ф 25 - 26,7 м. ф 20 - 8,5 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32 - 12,1 м. кран ф 50 - 4 м. ф 32 - 2 м. ф 25 - 5 м. ф 20 - 6 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-г ф 25 - 48 м. ф 20 - 120 м.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; к/г - 3 м. кран - 14 м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано.

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском повітря Р= 500 мм вод. ст.
Тітківський тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Будівельні 1-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Шимонюк А.М.
(прізвище, ініціали)

Лещенко В.І.
(прізвище, ініціали)

Горбенюк Б.І.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатосемейного будинку від підпису
вдвоєх осіб.