



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсен, вул. С. Бандери, 5

(найменування об'єкта)

« 18 » 09 2026 р.

Бригада у складі люсари: Дощук В.В. Лоберетнюк Б.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсен, вул. С. Бандери, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 ф 108-0,3м, ф 46-0,6м, ф 50-116м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-5м, ф 20-7,5м, майданок ф 80-1мст, кран ф 32-7мст

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 20-66мст, 2-9 ф 25-43м, ф 20-125м

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; к/2 - 3мст. кран - 19мст
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Будівництво тиском повітря Р=500мм вод ст.
Будівництво тиску будівництва

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Будівництво 1-й

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Винокук А.М.
(прізвище, ініціали)

Добрянський Б.І.
(прізвище, ініціали)

Домашко В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису
відповіли.