



ЗАТВЕРДЖЕНО"

2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«01» вересня 2026р.

Бригада у складі Касько В.В. Дуднізенко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Кравець Ніна Володимирівнасклала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирного житлового будинку м. Немирів вул. Євдокименка 22

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталева ввідний газопровід низького тиску
φ 40 - 8 м; φ 32 - 93 м; φ 25 - 20 м; φ 20 - 28 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 50 - 2 м; φ 20 - 2 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; різбаві з'єднання φ 50 - 2 м
φ 20 - 12; крани φ 20 - 8 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм. в.ст. годинне тиску 10 мм. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: знати кабеле з газопроводу, фарбування роз-дє

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Величенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Каско В.В.
(прізвище, ініціали)

Душніченко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овасюк
(підпис)

Миз
(підпис)

Григор
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кравець Н.В.

(прізвище, ініціали)

Григор
(підпис)