



2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«31» серпня 2026р.

Бригада у складі _____

Касюк В.В., Дудніченко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Бурлаченко Роман Володимирович

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирного житлового будинку
м. Носів вул. Костельна 119

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий ввідний газопровід низького тиску
φ 25 - 13 м; φ 20 - 25 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ 40 - 4 шт.; φ 20 - 3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія емульсій
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; різбові різьблячи φ 40 - 4 шт
φ 20 - 2 шт; кран φ 40 - 1; φ 20 - 2 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм. в.ст. підійняв 10 мм. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фартування щу-99

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Велесенко О.Т.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Касено В.В.
(прізвище, ініціали)

Дудніченко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Свист
(підпис)

МВЗ
(підпис)

SA
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бурлаченко Р.В. УГО
(прізвище, ініціали) (підпис)