



2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

« 4 » вересня 2026р.

Бригада у складі _____

Каско В.В., Дудніченко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Верещак Наталія Михайлівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Несмерів вул. Соборна 240

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталею ввізний газопровід низького тиску
φ 32 - 18м; φ 20 - 6м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани φ 20 - 4шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад «VIBRO GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; різдобав' з'єднання φ 20 - 2шт
крани φ 20 2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм. вод. ст. протягом 5 хв., подальше тиску 10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зведення газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Васильченко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Каско В.В.
(прізвище, ініціали)

Дармівченко І.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овсінко
(підпис)

Каско
(підпис)

Дармівченко
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Верещак Н.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)