

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«17» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 276
(найменування об'єкта)

«17» серпня 2026 р.

Бригада у складі: Китань Ю.В., Шкварук П.Л.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 276

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 14 м. Ø 20 - 16 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран кульовий Ø 20 - 6 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; ліквідовано 2 витоків Н/Т на газових з'єднаннях
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; Виконано.

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: телекабель на газопроводі (усунено)

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Самборський В.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Китань Ю.В.

(прізвище, ініціали)

Шкварук П.Л.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)



(підпис)



(підпис)



(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайло Будишак Від імені Відповісний
(прізвище, ініціали) (підпис)