

2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«04» 08 2026 р.Бригада у складі слюсарі Тугуз Р.І., Абрамченко С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
С. Банни вул. Тугузівська, 1.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\varnothing 20-18$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) $\varnothing 25-14$ м, $\varnothing 20-12,5$ м, $\varnothing 15-1$ м.2-г (квартири) $\varnothing 20-56$ м, $\varnothing 15-46$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

канал (суд.) $\varnothing 20-7$ м, $\varnothing 15-5$ м.канал (кроб.) $\varnothing 20-5$ м, $\varnothing 15-16$ м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; 1/2 $\varnothing 20-7$ м, канал $\varnothing 20-11$ м, муршт $\varnothing 20-1$ м, витоків вогню - 29 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в межах
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P=500 \text{ мм. рт.ст. } t=5 \text{ хв. } \Delta P=0.$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні акти ДВК, 2-й комплект документів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Авдеев С.С.

(прізвище, ініціали)

Гузар Р.П.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису замовника (прізвище, ініціали) _____ (підпис)