



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 12 » 08 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Тарасенко С.П., Пиваровський О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
с. Балки вул. Тігунівська, 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø25 - 19,5 м, Ø20 - 44 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-д (вулиця) Ø25 - 5 м, Ø20 - 1 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кан (сход.) Ø25 - 1 м, Ø20 - 4 м.

Кан (сход.) Ø20 - 1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; к12 Ø20 - 2 м, муфта Ø20 - 1 м, внутрішні буд. - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм. вг. см t=5 мб ΔP=0.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й потік газу, вугільні атоми ДВН, кабелі на 2-й.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Михайло Н.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Іванович О.В.

(прізвище, ініціали)

Семченко С.Н.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа біз підпису від замовника. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)