



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 11 » 08 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Абрамченко С.П., Кушніров І.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
с. Балти вул. Завозська, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\varnothing 57-6,5$ м, $\varnothing 25-51$ м, $\varnothing 20-27$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (кв. / м.) $\varnothing 20-9$ м, $\varnothing 15-3$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

к.к.к. (к.к.к.) $\varnothing 20-4$ м, $\varnothing 15-1$ м. * 1 к.к.к.
к.к.к. (к.к.к.) $\varnothing 20-2$ м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; внутрішньо 500 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; застосовано обмеження
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм. вод. ст. t=5 хв. ΔP=0.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначено асинхронний ДВК, з-я потреби в рафбуванні, замінені з-я.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тимошук А. Т.

(прізвище, ініціали)

Дорошко С. Г.

(прізвище, ініціали)

Дорошко С. Г.

(прізвище, ініціали)

Дорошко С. Г.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа визначено асинхронний ДВК, з-я потреби в рафбуванні, замінені з-я. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)