



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 10 » 09 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Тудух Р.І., Абраменко С.Я., Макаров О.О.,
Павловський О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
с.Бар вул. Воляська, 16

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø25-0,6 м, Ø20-4,2 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) Ø20-4,4 м.

2-г (кв./м.) Ø20-32

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (з/обд.) Ø20-4 мм.

кран (кух.) Ø20-7 мм, Ø15-1 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø25-2 мм, Ø20-4 мм, внутрішні об'єкти - 6 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P=500 \text{ мм. вод.ст.}$ $t=5 \text{ сек.}$ $\Delta P=0$.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити акти ДЗК, з-я потреби грабування.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук Я.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гуцук Р.І.

(прізвище, ініціали)

Манярів О.О.

(прізвище, ініціали)

Івасюк О.В.

(прізвище, ініціали)

Авксентієв

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа визначити відповідальних.

(прізвище, ініціали)

(підпис)