

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 10 » 09 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Турець Р.І., Масаров О.О., Тохатенко С.І.,
Шведюк О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
с. Гай. вул. Вокзальна, 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø32-23 м, Ø25-0,5 м, Ø20-10,7 м, Ø15-4,3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (1-х/м) Ø20-2 м, Ø15-18 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-х/м (1-х/м) Ø20-2 м, Ø15-2 м, +3 м.

1-х/м (1-х/м) Ø15-3 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; 1-х/м Ø32-1 м, Ø15-3 м, внутрішньобуд. - 5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм. в.ст. t=5 хв ΔP=0.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контур газопостачання, встановити акти ДВК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Пилипчук А.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Маларевський

(прізвище, ініціали)

Гуцук Р.І.

(прізвище, ініціали)

Шеремет В.В.

(прізвище, ініціали)

Гришко

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із підпису замовника.

(прізвище, ініціали)

(підпис)