



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 09 » 09 2026 р.

Бригада у складі Ситосах Тарас Р. І., Макаров О. О., Певдовський О. В.,
Харченко С. П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
с. Тар. вул. Прогнівського, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57 - 6 м, φ25 - 2,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-й (сходи) φ20 - 9 м

2-й (квартири) φ20 - 148 м, φ15 - 5 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

«К» к.п. (φ20) - 27 м, φ15 - 1 м, + 9 ц.к.п.

«К» к.п. (φ15) - 1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/з φ25 - 3 м, «К» φ25 - 4 м,
лифтова φ25 - 2 м, внутрішньобуд. - 17 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано.
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P = 500 \text{ мм вод. ст. } t = 5 \text{ хв. } \Delta P = 0.$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити акти ДВК, з-г комплекту газобудівних (встановлених).

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук Т.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гуцул Р.І.

(прізвище, ініціали)

Макаров А.О.

(прізвище, ініціали)

Шарпанко С.В.

(прізвище, ініціали)

Борщук О.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа було підписано замовником.

(прізвище, ініціали)

(підпис)