



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 17 » 09 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Тугуєв Р.І., Мокеров О.О., Пелуховський О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
с. Бак. вул. Червоноармійська, 10 А.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-й Ø40-66 см, Ø20-17 см

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

1-й (сбукм.) Ø20-8 см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кан (к.м.) Ø20-1 см. + 2 см.

Кан (кробіс) Ø20-5 см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; високано

- ліквідація виявлених витоків газу; Кан Ø40-1 см, Кудина Ø40-1 см, К/2 Ø40-1 см, Вулиця Кудина - 5 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; -
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано $P=500 \text{ мм. рт.ст. } t=5 \text{ мб } \Delta P=0$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; -
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: з-з комплексу збудованих, відсутні акти ДВТ, пошкодження оголовок всіх каналів.

Виписано попередження: так

Майстер ВБГО

Тимошук Ж.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Григор'єв Р.А.

(прізвище, ініціали)

Маларов О.О.

(прізвище, ініціали)

Савченко О.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа взгодити з замовником (прізвище, ініціали) _____ (підпис)