

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«17» 09 2026 р.

Бригада у складі Слюсарі Тарас Р.І., Макаров О.О., Тиводомід О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

с. Бур. вул. Центральна, 27 Б

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г $\varnothing 32 - 5,6$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (сварк.) $\varnothing 15 - 24$ м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

к/к (кул.) $\varnothing 20 - 1$ м, $\varnothing 15 - 1$ м

к/к (продк.) $\varnothing 15 - 6$ м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/к $\varnothing 32 - 4$ м, к/2 $\varnothing 32 - 3$ м, м/д $\varnothing 32 - 2$ м, внутрішнє $\varnothing 15 - 6$ м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; —
випробувано. P=500 мм. вод. ст. t=5хв ΔP=0.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. випробувано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: г-г потребує рафубачення, візиту акти ДБК

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО

Тимошук Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Масарев С.О.

(прізвище, ініціали)

Гуцук Р.П.

(прізвище, ініціали)

Масарев С.О.

(прізвище, ініціали)

Бришченко

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідальних

(прізвище, ініціали)

(підпис)