

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

№2

ДЛЯ

« 16 » 09 АКТ 20 26 р.

Ідентифікаційний код 45165321

Остаточання та газового

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

(найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Тютю Т.І., Масаров О.О., Пивко Дмитро О.В.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

с. Замошье вкл. Воскресенск, 1944

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; к/з Ø20 - 7 смт, к/з Ø50 - 1 смт, крап Ø20 - 6 смт, Ø50 - 1 смт, муфта Ø20 - 4 смт, Ø50 - 1 смт,

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано $P = 500 \text{ мм. вод ст.}$ $t = 5 \text{ мб.}$ $\Delta P = 0.$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й комедует фальшування, заштити 2-й, кабеле на 2-й, виступи акти РЗК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Михайло Х.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Медведєв А.О.

(прізвище, ініціали)

Гурьов Р.П.

(прізвище, ініціали)

Медведєв А.О.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із підпису замовника _____
(прізвище, ініціали) (підпис)