



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 15 » 09 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Гудук Р.І., Макаров О.О., Шведюк О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок  
с. Заломки вул. Вокзальна, 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø40-22,5 м, Ø32-36 м, Ø20-16 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (кв.м.) Ø20-7 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

к/л (к/л) Ø20-4 м + 1 м.

к/л (к/л) Ø20-3 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; к/л Ø40, Ø20-1 м, к/л Ø40-1 м, вул. Вокзальна буд. - 5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; з частістю
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; зроблено P=500 мм. рт.ст. t=5хв. ΔP=0.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. зроблено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: з-д потребує фарбування, відсутні апарати ДЗК, коштують поновити каналів.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Пилипчук Н.Г.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Макаров В.О.

(прізвище, ініціали)

Гуцко Р.І.

(прізвище, ініціали)

Макаров В.О.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису замовника \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали) (підпис)