

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«02» 09 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Курнасівка



«02» 09 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі м-р Бондар Юлія м. Іванов ВВ
м. Муденко ВВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Рибончук ВВ

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Курнасівка
вул. Мелободівська 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д: Ø50-3м; Ø25-5м
Ø20-5м (ввод)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

фугітерії Ø40-4мт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø50-1мт (вх); Ø20-4мт (кв)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом Vibro GAS і мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø20-4мт
Муденко з'їдання; Ø50-1мт; Ø20-2мт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

- перевірено тиском 1 р - 500 мм вод.ст.

- надікне 1 р - 20 мм вод.ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Радчук В.В. (прізвище, ініціали)

(підпис)