

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«01» 09 2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО

с. Куркасівка

(найменування об'єкта)

«01» 09 2026р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.; с.п. Гванов'єв
с.п. Якубенко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Куркасівка
вер. Незалежності, 84

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д Ø20-12м ; Ø50-60м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

фугляри: Ø40-12м (ст.)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø50-1м (вх) Ø20-12м (кв)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом Ø16-20
G-15 і мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø20-12м
Мудротре з'єднання: Ø50-1м; Ø20-12м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; всескопано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; всескопано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм вод.ст.}$
надлишк $\Delta p = 20 \text{ мм вод.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Юлі
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Григор'єв В.В.
(прізвище, ініціали)
Якубенко В.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного

(прізвище, ініціали)

(підпис)

будинку від підпису відповісти