



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

С. Курмасівка

(найменування об'єкта)

«03» 09 2026 р.

Бригада у складі м-р Бондар Юлія Іванівна
Якубенко Вал

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

Руб А.М.

склала цей акт у тому, що на об'єкті С. Курмасівка
вул. Свободи, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 5 м; Ø 25 - 18 м; Ø 20 - 36 м
Ø 20 - 12 м / вводи

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

фрутимери Ø 40 - 10 см / стіна

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø 32 - 1 шт (вх); Ø 20 - 10 шт (кв)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
Vibro GAS і мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø 20 - 10 шт
Мудрове з'єднання: Ø 32 - 1 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всескопано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

- перевірено тиском $\Delta p = 500$ мм вод.ст.

- надійшло $\Delta p = 20$ мм вод.ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Кочуков
(прізвище, ініціали)

Григор'єв
(прізвище, ініціали)

Григор'єв
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер

Калесник В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дуб А.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)