

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Кирнасівка
вул. Свободи, 4
(найменування об'єкта)

« 03 » 09 2026 р.

Бригада у складі м-р Богдар Юлія сл. Іванов ВВ
Якубенко ВМ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Кирнасівка
вул. Свободи, 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д: Ø32-30м; Ø20-25м
Ø20-4м (вводи)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

фрумієри Ø40-4шт
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø20-4шт; Ø40-1шт (вх)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
Vibro GAS і мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: крани: Ø20-4шт
Мерфове з'єднання: Ø40-1шт;
Ø20-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- перевірено тиском 1 р - 500 мм вод ст.
- наділля 1 р - 20 мм вод ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гоним ЮМ
(прізвище, ініціали)

Кочев ВА
(прізвище, ініціали)

Мухомов ВМ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Ст. майстер Косенко ВБ

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного

будинку від підпису відповідального
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)