

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

с Термасівка

«03» 09 20 26 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі м-р Бондар Юлія м. Іванов ВВ
м. Якубенко ВМ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Павлюк В.І.

склала цей акт у тому, що на об'єкті с Термасівка
вул. Спортивна, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 50-42$ м.н.; $\phi 40-82$ м.н.; $\phi 32-24$ м.
 $\phi 20-10$ м (вводи)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

фуггері: $\phi 40-4$ мет

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: $\phi 50-1$ мет (в), $\phi 20-1$ мет (в)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу, під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
м. ГАС і мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани $\phi 20-1$ мет
м. ГАС і $\phi 50-1$ мет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

перевірено тиском др - 500 мм вод.ст.
надійшло др - 20 мм вод.ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктований

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ванчук ВМ
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Іванов ВВ
(прізвище, ініціали)

Якушенко ВН
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер

Колесник ВС

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Павлюк В.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)