

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«03» 09 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

с. Карнасівка
вул. Спортивна, 1А
(найменування об'єкта)

«03» 09 2026р.

Бригада у складі м-р Богдар Юлія, с. Яковів
с. Якубенко В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Габлюк В.І.

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Карнасівка
вул. Спортивна, 1А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-г Ø25-14мм ; Ø20-24мм
Ø20-4мм (вводи)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

фугімери: Ø40-5мм (ст)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø20-5мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
Vibro GAS і мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø20-5мм
Мудрове з'єднання Ø20-5мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 - перевірено тиском 2 р - 500 мм вод ст
 - надійшло 2 р 20 мм вод ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Беліков ВВ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Губенко ВМ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ст. майстер

Колесник ВС
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Паслюк Л.

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)