



2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«25» вересня 2026р.

Бригада у складі _____

Насько В.В. Фікач І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Гавленко Тетяна Миколаївна

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирного житлового будинку
с. Криківці вул. Соборна буд. 2.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталеий ввідний газопровід низького тиску

Ø 32 - 36м ; Ø 20 - 18м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20 - 4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією
та приладом «VibroCAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; різбаві з'єднання Ø 20 - 2м.
краї Ø 20 - 3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм. вод. ст. протекли 5хв. падіння 10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фартування газопроводів змоти кабелю з газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ясько В.В.
(прізвище, ініціали)

Ткач Т.С.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овсєнко
(підпис)

Ясько
(підпис)

Ткач
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Лавренко Т.М.
(прізвище, ініціали)

Сидор
(підпис)