

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Козятинської дільниці

Хмельницького УЕГГ

Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»

Олена РУДЕНКО

« 14 » 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Макиївка, вул. Травнева, буд. 25
(мешканців будинку)

(найменування об'єкта)

« 14 » 09 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович Берелет Віталій Олександрович, Ярмолів Валерій Станіславович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Травнева, буд. 25
в с. Макиївка

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 6 м.п.; Ø 32 - 4 м.п.;
Ø 25 - 16 м.п.; Ø 20 - 4 м.п.;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 4 м.п.;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 25 - 4 м.п.; Ø 20 - 4 м.п.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; testo 317-2 (gas detector), Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 25 - 2 м.п.; Ø 15 - 3 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні такі

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

- Курінний Сергій Володимирович
(прізвище, ініціали)
- Ярмолів Валерій Станіславович
(прізвище, ініціали)
- Берелет Віталій Олександрович
(прізвище, ініціали)

Чраф
(підпис)

Курінний
(підпис)

Ярмолів
(підпис)

Берелет
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Курінний С. В.
(прізвище, ініціали)

Ярмолів
(підпис)