



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

10 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тернопіль вул. Соборна, 26.

(найменування об'єкта)

«04» 10 20 26 р.

Бригада у складі Фурбаневський Д.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тернопіль вул. Соборна, 26

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-9 Ø 50 - 27м; 32-21м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

1-9 Ø 25 - 92м

(газопроводи складових клітинок (характеристики г-ду))

Крани ДУ-50 - 1 шт; ДУ-20-6шт, ДУ-25 - 1шт
фланець ДУ-50, муфта 1/4-20-6шт, фланець ДУ-25
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емильна емульсія, Vrbagaz
- ліквідація виявлених витоків газу; Витоки газу фланець ДУ-50
контргайка ДУ-50

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Вітук М. М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Урбанської А. В.
(прізвище, ініціали)

Бухарчук О. В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець будинку вул. Життя будівельна
(прізвище, ініціали) (підпис)