"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«06» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО *багатоквартирний житловий будинок*

(найменування об'єкта)

«06» 10 2026 р.

Бригада у складі слюсарі Абраменко С.Т., Макаров О.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *багатоквартирний житловий будинок* м. Бар вул. Монастирська, 51

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д Ф40 - 13 м, Ф25 - 4 м, Ф20 - 6,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран (кул.) Ф20 - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ф40 - 1 шт, муфт. - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності.

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано.

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано.

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P=500$ мм. вод ст. $t=5$ хв $\Delta P=0$.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-д потребує фарбування, відсутні акти ДВК.

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО Тимолаз Я. Т. (прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Дяченко С. П. (прізвище, ініціали) (підпис)

Макаров О. Ф. (прізвище, ініціали) (підпис)

Макаров О. О. (прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовився (прізвище, ініціали) (підпис)