"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«06» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО *багатоквартирний житловий будинок*

(найменування об'єкта)

«06» 10 2026 р.

Бригада у складі слюсарі Абраменко С.І., Макаров О.О., Твердохліб О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *багатоквартирний житловий будинок* м.Бар вул. Монастирська, 62.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-g Ф25 - 25,5м, Ф20 - 22м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-g (кварт.) Ф20 - 1м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (пробк.) Ф20 - 2шт

кран (куль.) Ф20 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ф25 - 2шт, Ф20 - 1шт; к/г Ф25 - 2шт, внутрішньобуд. - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано.

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано.

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P=500$ мм. вод. ст. $t=5$ хв. $\Delta P=0$.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні акти ДВК.

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО Тихонов Ж.Т. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Члени бригади Абрамчик С.Ю. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Гнатовський А.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Макаров О.О. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відмовився (прізвище, ініціали) _____ (підпис)