"ЗАТВЕРДЖЕНО"

_____

«24» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Крутий спуск 6

(найменування об'єкта)

«24» 08 2026 р.

Бригада у складі Дмитріюка М.В. Іванчук В.А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Крутий Спуск 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32-6м; ф 25-26м; ф20-12м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 20-2шт. чор. ф 20-3шт.
муфтові з'єднання: ф 25-1шт. ф 20-3шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
  за приладом „Vibrogas"
- ліквідація виявлених витоків газу; контргайка ф 20-5

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____ перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт акт ВДК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Гавалюк М.М. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Дмитрієнко М.В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Іванчук В.А. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старшої по будинку Бідарєєвій
(прізвище, ініціали) (підпис)

с.-вій. Р.В. Бєсєдіна
ел-л В.В. Гобасюк