"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«28» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. О. Сітка 14

(найменування об'єкта)

«28» 08 2026 р.

Бригада у складі Дуюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.; Дуденко В.О; Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Сітка 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25-114м; ф20-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі обводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кулькові): ф25-2шт; ф20-2шт.
Муфтові з'єднання: ф25-2шт; ф20-2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Sonedin"
- ліквідація виявлених витоків газу: Контргайка: ф25-2шт; Муфта: ф25-2шт; Кран: ф25-2шт.

6

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст.
Падіння тиску ∆р=20 мм. вод. ст. t - 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Корбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Мрійко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Дубовенко Ю.Т. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Відрова С.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Доценко В.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Латвійчук А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бойчишен Відповідно
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ст. Р.В. Косаченко
м. р. В.В. Гербо