"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. О. Сібка 8

(найменування об'єкта)

«31» 08 2026 р.

Бригада у складі Дмитрович О.І. Лідунто В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Сібка 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 25 - 12м; ф 20 - 6м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ф 20 - 2шт. шар.
мережові ледки : ф 25 - 2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та пензлик "Vikrogaz"
- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірили
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено тиском Р= 500 мм. від. ов.
надійне тиском Р<20 мм. до 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Ковалюк М.М. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Дмитрів О.І. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Міщенко В.О. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підписку відмовились
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ст. Р.В. Косачик
м-р В.В. Ковалюк